

## Aardingskit voor MS substation 9KA/1s

Interne referentie: SOFPATC-5014H/3535



Het hoofddoel van de installatie ervan is de werknemer te beschermen tegen onopzettelijk inschakelen of mogelijk opnieuw optreden van spanning tijdens reparatiewerkzaamheden.

### Kenmerken

I(n)	9 KA/1s A	Certification	IEC 61230
------	-----------	---------------	-----------